

<b>NIDE</b> 2005	<b>R</b> NORMAS REGLAMENTARIAS	<b>SALTOS</b>	<b>SAL</b>
---------------------	--------------------------------------	---------------	------------

DIMENSIONES PARA INSTALACIONES DE SALTOS (FINA)		TRAMPOLIN				PLATAFORMA										
		1 m		3 m		1 m		3 m		5 m		7,5 m		10 m		
		Longitud	4,80		4,80		5,00		5,00		6,00		6,00		6,00	
		Anchura	0,50		0,50		0,60		0,60 mín. 1,50 pref.		1,50		1,50		3,00	
		Altura	1,00		3,00		0,60-1,00		2,60-3,00		5,00		7,50		10,00	
			Hor	Vert	Hor	Vert	Hor	Vert	Hor	Vert	Hor	Vert	Hor	Vert	Hor	Vert
<b>A</b>	Desdeplomada hacia ATRÁS BORDE PISCINA	Designación	<b>A-1</b>		<b>A-3</b>		<b>A-1pl</b>		<b>A-3pl</b>		<b>A-5</b>		<b>A-7,5</b>		<b>A-10</b>	
		Mínimo	1,50		1,50		0,75		1,25		1,25		1,50		1,50	
		Preferible	1,80		1,80		0,75		1,25		1,25		1,50		1,50	
<b>A/A</b>	Desdeplomada hacia PLATAFORMA ATRÁS Aplomada directamente debajo	Designación									<b>A/A-5/1</b>		<b>A/A-7,5/3,1</b>		<b>A-10/5,3,1</b>	
		Mínimo									0,75		0,75		0,75	
		Preferible									1,25		1,25		1,25	
<b>B</b>	Desdeplomada a BORDE LATERAL PISCINA	Designación	<b>B-1</b>		<b>B-3</b>		<b>B-1pl</b>		<b>B-3pl</b>		<b>B-5</b>		<b>B-7,5</b>		<b>B-10</b>	
		Mínimo	2,50		3,50		2,30		2,80		3,25		4,25		5,25	
		Preferible	2,50		3,50		2,30		2,90		3,75		4,50		5,25	
<b>C</b>	Desdeplomada a PLOMADA ADYACENTE	Designación	<b>C 1-1</b>		<b>C 3-3,3-1</b>		<b>C 1-1pl</b>		<b>C 3-3pl,1pl</b>		<b>C 5-3,5-1</b>		<b>C 7,5-5,3,1</b>		<b>C10-7,5,5,3,1</b>	
		Mínimo	2,00		2,20		1,65		2,00		2,25		2,50		2,75	
		Preferible	2,40		2,60		1,95		2,10		2,50		2,50		2,75	
<b>D</b>	Desdeplomada a PARED FRONTAL PISCINA	Designación	<b>D-1</b>		<b>D-3</b>		<b>D-1pl</b>		<b>D-3pl</b>		<b>D-5</b>		<b>D-7,5</b>		<b>D10</b>	
		Mínimo	9,00		10,25		8,00		9,50		10,25		11,00		13,50	
		Preferible	9,00		10,25		8,00		9,50		10,25		11,00		13,50	
<b>E</b>	Enplomada desde TABLA A TECHO	Designación	<b>E-1</b>		<b>E-3</b>		<b>E-1pl</b>		<b>E-3pl</b>		<b>E-5</b>		<b>E-7,5</b>		<b>E-10</b>	
		Mínimo	5,00		5,00		3,25		3,25		3,25		3,25		4,00	
		Preferible	5,00		5,00		3,50		3,50		3,50		3,50		5,00	
<b>F</b>	ESPACIO LIBRE Detrás y a cada lado deplomada	Designación	<b>F-1</b>	<b>E-1</b>	<b>F-3</b>	<b>E-3</b>	<b>F-1pl</b>	<b>E-1pl</b>	<b>F-3pl</b>	<b>E-3pl</b>	<b>F-5</b>	<b>E-5</b>	<b>F-7,5</b>	<b>E-7,5</b>	<b>F-10</b>	<b>E-10</b>
		Mínimo	2,50	5,00	2,50	5,00	2,75	3,25	2,75	3,25	2,75	3,25	2,75	3,25	2,75	4,00
		Preferible	2,50	5,00	2,50	5,00	2,75	3,50	2,75	3,50	2,75	3,50	2,75	3,50	2,75	5,00
<b>G</b>	ESPACIO LIBRE Al frente deplomada	Designación	<b>G-1</b>	<b>E-1</b>	<b>G-3</b>	<b>E-3</b>	<b>G-1pl</b>	<b>E-1pl</b>	<b>G-3pl</b>	<b>E-3pl</b>	<b>G-5</b>	<b>E-5</b>	<b>G-7,5</b>	<b>E-7,5</b>	<b>G-10</b>	<b>E-10</b>
		Mínimo	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	3,25	5,00	3,25	5,00	3,25	5,00	3,25	6,00	4,00
		Preferible	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	3,50	5,00	3,50	5,00	3,50	5,00	3,50	6,00	5,00
<b>H</b>	PROFUNDIDAD DEL AGUA Enplomada	Designación	<b>H-1</b>		<b>H-3</b>		<b>H-1pl</b>		<b>H-3pl</b>		<b>H-5</b>		<b>H-7,5</b>		<b>H-10</b>	
		Mínimo	3,40		3,70		3,20		3,50		3,70		4,10		4,50	
		Preferible	3,50		3,80		3,30		3,60		3,80		4,50		5,00	
<b>J/K</b>	DISTANCIA Y PROFUNDIDAD Al frente deplomada	Designación	<b>J-1</b>	<b>K-1</b>	<b>J-3</b>	<b>K-3</b>	<b>J-1pl</b>	<b>K-1pl</b>	<b>J-3pl</b>	<b>K-3pl</b>	<b>J-5</b>	<b>K-5</b>	<b>J-7,5</b>	<b>K-7,5</b>	<b>J-10</b>	<b>K-10</b>
		Mínimo	5,00	3,30	6,00	3,60	4,50	3,10	5,50	3,40	6,00	3,60	8,00	4,00	11,00	4,25
		Preferible	5,00	3,40	6,00	3,70	4,50	3,20	5,50	3,50	6,00	3,70	8,00	4,40	11,00	4,75
<b>L/M</b>	DISTANCIA Y PROFUNDIDAD A cada lado deplomada	Designación	<b>L-1</b>	<b>M-1</b>	<b>L-3</b>	<b>M-3</b>	<b>L-1pl</b>	<b>M-1pl</b>	<b>L-3pl</b>	<b>M-3pl</b>	<b>L-5</b>	<b>M-5</b>	<b>L-7,5</b>	<b>M-7,5</b>	<b>L-10</b>	<b>M-10</b>
		Mínimo	1,50	3,30	2,00	3,60	1,40	3,10	1,80	3,40	3,00	3,60	3,75	4,00	4,50	4,25
		Preferible	2,00	3,40	2,50	3,70	1,90	3,20	2,30	3,50	3,50	3,70	4,50	4,40	5,25	4,75
<b>N</b>	PENDIENTE MAXIMA AL REDUCIR DIMENSIONES	Profundidad de piscina	30°				NOTA: Las dimensiones C (plomada a plomada adyacente) se aplican a las plataformas con ancho según se detalla. Si el ancho de la plataforma se incrementara entonces C se debe incrementar en la mitad de la anchura adicional									
		Altura de techo	30°													

**DIMENSIONES PARA INSTALACIONES DE SALTOS SAL-2c**